

GUIDE D'INSTALLATION

CTS602 HMI BY NILAN



Compact P2 / Compact P2 Polar Gateway

Version 1.20 - 10.11.2023
M24 Compact P2 FR

 **NILAN**[®]
OUTSTANDING INDOOR CLIMATE

Table des matières

Informations générales

Information importante	4
Sécurité	4
Alimentation	4
Pompe à chaleur eau chaude sanitaire	4
Exigences quant à la qualité de l'eau	4
Exigences relatives à la qualité de l'eau	4
Introduction	5
Documentation	5
Type de centrale	6
Description du produit	6
Centrale	7
Vue d'ensemble des sondes de température	8
Schéma coté	8
Accessoires	9
Batterie de pré chauffage électrique antigel de la centrale	9
Batterie de post chauffage électrique pour installation en réseau	9
Sonde de CO2	9
Carte d'extension	9
EM-box	9
DTBU-clapet	10
Câble d'extension HMI pour le panneau de commande	10
Plaque de couvercle du panneau de commande HMI	10
Groupe de sécurité	10
Groupe de sécurité avec limiteur de température	10
Flexibles - silencieux flexibles	11
Filtre pollen	11
Chariot élévateur	11

Installation

Montage	12
Manipulation	12
Positionnement de la centrale	12

Installation électrique

Sécurité	13
Vue d'ensemble des connexions	13
Connexion électrique de la centrale	13
Alimentation	13
Connexion du Gateway (passerelle)	14
Connexion à Internet	14
Placement sur la centrale	14
Panneau de commande HMI	15
Déplacer le panneau de commande	15
Support mural	15
Connexion électrique accessoire	16
Sélection utilisateur 1	16
Smart Grid	17
Batterie de pré chauffage électrique externe	18
Batterie de post chauffage électrique	19
Installation d'une batterie de post chauffage en position supérieure ou latérale	20
Installation de la carte d'extension sur la carte électronique CTS602	21
Sélection utilisateur 2	23
EM box (option clapet)	23
DTBU (option clapet)	24
Thermostat incendie / système d'automatisation incendie externe	24
Alarme commune	25
Départ chauffage externe	25

Installation plomberie

Évacuation des condensats	26
Information importante	26
Ballon d'eau chaude	27
Vue d'ensemble des connexions	27
Raccordements	27
Exigences relatives à la qualité de l'eau	28
Recirculation eau chaude	28
Serpentin additionnel	28
Eau déminéralisée	28

Raccords de plomberie accessoires	29
Groupe de disjoncteur	29
Groupe de sécurité avec limiteur de température	29

Installation de ventilation

Réseau de ventilation	30
Législation	30
Gaines	30
Centrale de ventilation	30
Air vicié	31
Soufflage	31
Évent de toiture	31
Exemples d'installation	31
Équilibrage	32
Information importante	32

Diagnostic

Mode de secours	33
Mode de secours ECS	33
Eau chaude sanitaire	34
Erreurs et solutions concernant l'eau chaude sanitaire	34

Informations générales

Information importante



AVERTISSEMENT

N'allumez pas la centrale tant qu'il n'y a pas d'eau dans le ballon d'eau chaude.

Sécurité

Alimentation



AVERTISSEMENT

Débranchez toujours l'alimentation de la centrale, si les erreurs ne peuvent pas être résolues via le panneau de commande.



AVERTISSEMENT

Si vous faites face à des erreurs concernant l'alimentation ou le câblage de la centrale, contactez toujours un électricien agréé pour les résoudre.



AVERTISSEMENT

En cas d'interventions techniques sur la centrale, comme l'installation, une inspection, un nettoyage, un changement de filtre, etc. Veuillez systématiquement débrancher l'alimentation électrique de la centrale avant d'ouvrir les plaques d'inspection.

Pompe à chaleur eau chaude sanitaire



AVERTISSEMENT

Évitez tout contact direct avec les tuyaux du système de chauffage dans la pompe à chaleur. Un contact direct peut être la cause de brûlures.



AVERTISSEMENT

Pour protéger la pompe à chaleur des dommages, elle est équipée d'une surveillance électronique de la température.

Conformément à la réglementation en vigueur, la pompe à chaleur doit être soumise à un entretien régulier, ainsi que l'appareil soit maintenu en bon état et les exigences en matière de sécurité et d'environnement soient respectées.

Le propriétaire/l'utilisateur est responsable de l'entretien de la pompe à chaleur.

Exigences quant à la qualité de l'eau

Exigences relatives à la qualité de l'eau

Pour garantir une longévité maximum, les ballons ECS Nilan sont en acier double émailage. Ils sont de plus protégés par une anode sacrificielle immergée.

Bien qu'elle doit faire l'objet d'une maintenance programmée; l'anode est équipée d'une surveillance électronique (via écran de contrôle de la centrale) afin d'alerter l'utilisateur de son usure.

Toutefois, les ballons d'ECS Nilan sont soumis à des contraintes de qualité d'approvisionnement en eau potable.

Celle-ci doit respecter les critères suivants:

- La conductivité doit être comprise entre 30 mS / m et 150 mS / m (millisiemens par m) à 25 ° C
- La teneur en chlorure doit être inférieure à 250 mg / L à 65 ° C

Si ces critères ne sont pas respectés, Nilan décline toute responsabilité sur une éventuelle corrosion de ces ballons ECS.

Introduction

Documentation

Les documents suivants seront fournis avec la centrale:

- Guide rapide
- Schéma électrique

Dans ce guide rapide, vous trouverez les informations nécessaires pour installer votre centrale et la mettre en marche. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires concernant par ex. l'installation des accessoires, réglages supplémentaires du logiciel ou un guide d'utilisation plus complet, veuillez télécharger les documents suivants sur le site Internet de Nilan:

- Guide d'installation
- Manuel du logiciel
- Guide d'utilisation
- Schéma électrique

Les manuels peuvent être téléchargés sur le site internet de Nilan: www.nilan.fr.

Si vous avez d'autres questions concernant l'installation et le fonctionnement de la centrale après avoir les les manuels d'utilisation, veuillez contacter le revendeur Nilan le plus proche de chez vous. Retrouvez la liste des revendeurs Nilan: www.nilan.fr



ATTENTION

Veuillez immédiatement mettre la centrale en marche après l'installation et la connexion au réseau aéraulique.

Lorsque le système de ventilation n'est pas allumé, l'air humide des pièces pénètre dans les conduits et expulse les condensats, qui peuvent s'écouler des vannes et endommager les sols et éventuellement les meubles. De plus, des condensats peuvent se former dans la centrale, ce qui peut endommager l'électronique et les ventilateurs.

Au moment de la livraison de la centrale, celle-ci a été testée et est prête à l'emploi.

Type de centrale

Description du produit

Le Compact P2 est une centrale de ventilation avec récupération de chaleur, qui dispose d'une pompe à chaleur intégrée, qui est entre autres utilisée pour la production d'eau chaude sanitaire, mais qui peut aussi chauffer et refroidir le logement via une pompe via l'air de ventilation.

Le Compact P2 est destiné à la ventilation de volumes d'air allant jusqu'à 425 m³ / h à 75 Pa (pression réseau extérieur).


La centrale est principalement utilisée dans les constructions résidentielles comme les maisons individuelles et les appartements. Elle ventile le logement en aspirant l'air humide et mauvais via des vannes, par ex. salles de bains, toilettes, cuisine et buanderie, et souffle de l'air frais neuf via des vannes dans les pièces à vivre telles que le salon, les chambres et la pièce commune.

L'air neuf froid extérieur est réchauffé dans l'échangeur par de l'air chaud vicié. La perte de chaleur qui se produit via la récupération de chaleur est utilisée par la pompe à chaleur intégrée pour produire de l'eau chaude sanitaire. Ainsi, toute l'énergie de l'air vicié est utilisée, on ne constate quasiment pas de perte de chaleur, contrairement aux centrales de ventilation classiques.


En hiver, la pompe à chaleur intégrée peut chauffer l'air soufflé jusqu'à 34°C, et ainsi contribuer au chauffage de le logement. Lorsque l'air soufflé est chauffé, un peu de chaleur se libère en même temps dans le ballon d'eau chaude et assure une température d'eau chaude constamment élevée.

La pompe à chaleur dispose d'un circuit de refroidissement réversible, ce qui signifie que le circuit de refroidissement peut être retourné et ainsi refroidir l'air soufflé en été. Le Compact P2 peut refroidir l'air soufflé jusqu'à 10°C par rapport à l'air neuf. En raison du faible renouvellement d'air, généralement toutes les deux heures, il n'agira pas comme une centrale de climatisation. Cependant, lors du refroidissement, l'air soufflé ne possède plus d'humidité, entraînant une baisse de l'hygrométrie dans le logement. La basse hygrométrie permet de supporter plus facilement une température un peu plus élevée, offrant un confort agréable dans le logement.

Lorsque le Compact P2 refroidit l'air soufflé, l'énergie dans le ballon d'eau chaude est libérée. Durant ces périodes, de l'eau chaude pour ainsi dire «gratuite» est produite.





Centrale



1. Raccordements réseau
2. Porte pour changement de filtre
3. Panneau de commande (écran tactile HMI)
4. Filtre air extrait
5. Filtre air extérieur (si vous avez acheté un filtre à pollen, il se monte ici)
6. Échangeur à contre courant
7. Pompe à chaleur
8. Automatique CTS602
9. Ventilateurs
10. Batterie de pré-chauffage anti-gel (seulement version Polar)

11. 100% Clapet bypass
12. Accessoires pour connexions électriques
13. Gateway (passerelle) pour l'application
14. Évacuation des condensats avec siphon
15. Ballon d'eau chaude de 180 L
16. Tige électrique de 1,5 kW (avec protection surchauffe)
17. Anode sacrificielle avec surveillance électronique
18. Serpentin additionnel (seulement version SOL)
19. Raccords de plomberie
20. Mode de secours (ECS)

Vue d'ensemble des sondes de température



Sonde de température à l'intérieur du groupe:

T1: Air extérieur
T2: Air soufflé
T4: Air extrait après échangeur
T5: Condenseur
T6: Évaporateur
T10: Air extrait



Sonde de température à l'extérieur du groupe

T7: Air soufflé après batterie de chauffe
(Accessoire)

Sonde de température dans le ballon d'eau chaude

T11: Haut du ballon
T12: Fond du ballon

Schéma coté



Raccordements:

1. Air extérieur
2. Air soufflé
3. Air extrait
4. Air rejeté

Poids: 213 kg.

Toutes les mesures indiquées sont en mm.

Accessoires

Batterie de pré chauffage électrique antigel de la centrale



Si le système de ventilation n'est pas en version Polar (qui est livré avec une batterie de pré-chauffage), il est alors recommandé de se procurer une batterie de pré-chauffage extérieure pour éviter que le système de ventilation ne gèle.

Pendant des périodes prolongées de gel, il peut se produire une prise en glace de l'échangeur à contre-courant à haut rendement. Afin d'éviter cette prise en glace, nous vous conseillons d'installer une batterie de pré-chauffage électrique.

La batterie de pré-chauffage ne consomme pas beaucoup d'électricité, assure une récupération de chaleur efficace, sans périodes de dégivrage de l'échangeur à contre-courant, de sorte que des économies d'énergie globales sont réalisées sur la consommation d'énergie.

Batterie de post chauffage électrique pour installation en réseau



Veuillez installer une batterie de chauffe si vous souhaitez contrôler la température de l'air soufflé dans les situations suivantes :

- Utiliser l'air de ventilation pour chauffer la maison
- Contrôler la température de l'air soufflé afin d'éviter une arrivée de froid provenant de la ventilation

La batterie électrique de post-chauffage sert à l'installation des conduits d'air soufflé, et peut être placée à l'intérieur de l'enveloppe. Elle est livrée avec les sondes et raccordements nécessaires.

Sonde de CO₂



Si vous souhaitez réguler la vitesse de ventilation par rapport au nombre de personnes présentes dans le logement/bâtiment, il est possible d'installer un capteur CO₂. Le capteur CO₂ de Nilan est auto-calibrant.

Il suffit de paramétrer le niveau de CO₂ souhaité grâce au panneau de commande. Dans le cas où le niveau de CO₂ dépasse la valeur souhaitée, la ventilation augmentera.

Carte d'extension



Avec une carte d'extension, les fonctions du contrôleur sont plus nombreuses, permettant de contrôler divers accessoires.

Consultez la rubrique "Connexion électrique accessoire", pour voir les accessoires qui peuvent être connectés à la carte d'extension.

EM-box



Si vous souhaitez connecter une hotte aspirante à votre centrale de ventilation, il se pourrait que vous rencontriez un manque de puissance d'aspiration de la hotte.

Grâce à l'installation d'une EM box, il est possible de réguler l'air vicié lorsque la hotte aspirante est en marche. En effet, on moins d'air est extrait des autres pièces de la maison, comme la salle de bain ou la buanderie, afin qu'il y ait suffisamment d'air pour que la hotte aspirante puisse aspirer convenablement.

La EM-box est équipée d'un filtre métallique. Celui-ci nettoie de manière efficace l'air de la hotte aspirante des particules de graisse et protège ainsi la centrale.


DTBU-clapet



S'il n'y a pas assez de place dans l'installation pour y mettre une EM-box, vous pouvez obtenir le même effet de régulation de l'air vicié que celle-ci en y installant un clapet motorisé.

Vous devrez vous-même raccorder le réseau aéraulique avec la hotte aspirante.

Câble d'extension HMI pour le panneau de commande




Le panneau de commande du système de ventilation est connecté via un câble court. Ainsi, le panneau de commande doit être installé à proximité de la centrale.

Si la centrale est située dans un endroit empêchant de consulter le panneau de commande, comme un placard par ex. ou un plafond, vous avez la possibilité de commander un câble d'extension avec prise de courant de 15 m. Ainsi, le panneau de commande pourra être placé dans un endroit où son utilisateur pourra le consulter.

Il est important de s'assurer que le panneau de commande soit placé de manière à ce que l'utilisateur puisse voir d'éventuelles alarmes, telles que celle du changement de filtres par ex.

Plaque de couvercle du panneau de commande HMI



Il est possible de placer le panneau de commande HMI à distance de la centrale et de le mettre dans un endroit plus visible.

Une plaque de couvercle peut être commandée pour couvrir le trou où se trouvait le panneau de commande.

Groupe de sécurité



Selon la loi, un groupe de sécurité doit être installé pour le raccordement de l'eau froide au réservoir d'eau chaude.

Nilan offre une soupape de sécurité en laiton possédant les caractéristiques suivantes:

- Soupape de sécurité
- Clapet anti-retour
- Robinet d'arrêt
- Vidange

Groupe de sécurité avec limiteur de température



Le contrôleur dispose d'un limiteur de température logicielle qui assure que l'eau contenue dans le ballon d'eau chaude ne devienne trop chaude.

Si vous avez un besoin important de refroidissement et / ou de chauffage, il peut être nécessaire de désactiver le logiciel du groupe de sécurité, ainsi l'eau dans le ballon d'eau chaude peut atteindre 90 ° C. Ceci est la raison pour laquelle un groupe de sécurité en montée avec une limiteur de température.

Dans le cas où un panneau solaire est utilisé pour chauffer l'eau chaude sanitaire via le serpentin additionnel dans le ballon d'eau chaude, un groupe de sécurité avec limiteur de température doit également être installé.

Flexibles - silencieux flexibles



Pour faciliter le service ultérieur de la centrale, nous vous recommandons d'installer des flexibles entre la centrale et le réseau de ventilation.

Les silencieux flexibles de Nilan offrent une atténuation sonore efficace, non seulement pour le réseau aéraulique, mais aussi pour les prises d'air extérieures.

Filtre pollen



Des filtres à plaques, protégeant la centrale, sont livrés de série avec le système de ventilation.

Dans le cas où une personne souffrirait d'allergie aux pollen, il peut être judicieux de se procurer un filtre pollen, qui peut se placé dans l'entrée d'air extérieur. Ainsi, vous minimiserez le niveau de pollen dans votre bâtiment.

Chariot élévateur



Un chariot élévateur Nilan facilite le transport des centrales lourdes dans un logement. Celui-ci vous évitera de soulever de lourdes charges vous-même en risquant de vous blesser.

L'ensemble se compose de deux chariots de levage qui sont fixés de chaque côté de la centrale, alors qu'elle se trouve sur la palette. À l'aide des deux poignées, soulevez la centrale de la palette et transportez cette dernière à l'endroit où elle doit être utilisée.

Installation

Montage

Manipulation

La centrale de ventilation est livrée montée et emballée sur une palette.

Les chariots élévateurs Nilan peuvent être utilisés pour soulever la centrale de la palette et la transporter dans le bâtiment, vous évitant de soulever de lourds poids.



La centrale est fournie avec 4 sangles de levage, une située dans chaque coin.

Cela permet de soulever la centrale avec une grue, ce qui est un grand avantage si le terrain ne vous permet pas d'utiliser avec un chariot élévateur.

Lors du levage de l'appareil avec les sangles de levage montées, il est important de s'assurer qu'elles aient un angle de 45° (angle vertical).

Positionnement de la centrale

La centrale est installée de niveau sur une surface ferme et sans vibrations, avec un bon accès pour faciliter le service et le changement de filtre.



ATTENTION

Lors de l'installation de l'appareil, le service et la maintenance futurs doivent toujours être pris en compte, c'est pourquoi un espace libre d'au moins 60 cm devant la centrale est recommandé.



ATTENTION

Il est important que la centrale soit placée de niveau afin de pouvoir assurer une bonne évacuation des condensats.



ATTENTION

Lorsqu'une centrale est installée sous un cache, celui-ci doit être facilement démontable. En règle générale la centrale doit toujours être accessible après son installation.



Vous trouverez, sur la face arrière, ainsi que sur la partie inférieure des côtés de la centrale, des découpes qui peuvent être retirées, vous n'avez donc pas à percer vous-même un trou.

Le rail d'angle arrière sur le châssis de base de la centrale peut être retiré. Ainsi, la centrale peut être placée plus près du mur, cachant ainsi les raccordements à l'eau.

Installation électrique

Sécurité



ATTENTION

Tous les travaux doivent être effectués par du personnel qualifié et conformément aux lois et réglementations en vigueur.




ATTENTION

Il est important de déconnecter l'alimentation de la centrale avant toute intervention sur ses composants électriques.

Il est important de vérifier que les fils ne sont pas endommagés ou coincés lors de la connexion avant utilisation.


Vue d'ensemble des connexions

Une connexion de 230V se trouve derrière le cache avant de la centrale. Sur le dessus de la centrale se trouve la connexion au contrôleur via un câble USB, la connexion au câble LAN et une prise à 8 broches. Deux dominos électriques sont placés sur la face inférieure de la plaque métallique pour l'installation de connexions externes. Dévissez les quatre vis de la plaque et tirez délicatement la plaque vers le haut.



1. Alimentation de 230V via prise Schuko (n'oubliez pas la connexion à la terre)
2. Connexion au routeur de l'utilisateur via un câble LAN
3. Connexion au PC grâce à un câble USB.
4. Prise à 8 bornes avec la possibilité de connecter les accessoires
5. Presse-étoupes qui sont installés dans le bornier de raccordement situé sur la face inférieure de la plaque métallique pour les connexions électriques externes.

NB! La prise à 8 bornes se trouve avec le guide d'utilisation.



Connexion électrique de la centrale

Alimentation



ATTENTION

Veuillez raccorder l'alimentation avec une prise de courant de 230 V doté d'un interrupteur de sécurité. La centrale doit être connectée à la terre.

La centrale est livrée avec une prise électrique Schuko UE d'une tension nominale de 230V.

Cela signifie que si vous n'avez pas installé de prise Schuko avec terre latérale ou borniers de terre, une fiche adaptateur Schuko avec borniers de terre doit être utilisée.

Cet adaptateur Schuko peut être branché sur la prise Schuko de la centrale de ventilation, puis dans une prise de courant avec terre, de sorte que la centrale soit en contact avec le sol.



Prise de Schuko avec pattes de terre



Prise Schuko avec bornier de terre




Exemple d'un adaptateur Prise Schuko avec bornier de terre

Connexion du Gateway (passerelle)

Connexion à Internet

Le gateway (passerelle) doit être connecté à un routeur avec une connexion Internet via un câble LAN RJ45 (non fourni par Nilan). La connexion du Gateway (Passerelle) se trouve sur la partie supérieure de la centrale de ventilation.



Placement sur la centrale



Une fois le gateway en marche et la connexion au routeur établie, une connexion cloud sécurisée sera instaurée. Grâce à l'App utilisateur Nilan, il est possible de communiquer avec le Gateway (Passerelle). Veuillez trouver plus d'informations dans le guide d'utilisation.

Concernant les centrales Compact P2 (AIR/GEO), le gateway (passerelle) est installé dans la centrale. Le numéro d'identification du Gateway (Passerelle) se trouve sous la couverture avant supérieure. Il suffit de tirer et de soulever ce dernier.

Le gateway est branché en usine et connecté au Modbus de la centrale.

Panneau de commande HMI

Déplacer le panneau de commande


Lors de la fabrication en usine, le panneau de commande a été installé sur le devant de la centrale. Il est important que le panneau de commande soit situé dans un endroit visible afin que l'utilisateur puisse suivre le fonctionnement et éventuellement surveiller les alarmes. Par conséquent, il se peut qu'il soit nécessaire de déplacer le panneau de commande. Il est également possible de suivre le fonctionnement de la centrale via l'app utilisateur Nilan.

Une plaque de couvercle peut être achetée puis installée dans le trou à l'avant de la centrale, à l'endroit où l'usine avait placé le panneau de commande.

Retirez le panneau de la centrale et acheminez les fils dans le presse-étoupes et connectez-les au bornier de raccordement, comme illustré ci-dessous.


Nilan propose un câble de connexion dotés de connecteurs RJ12 de 15 m. Il est également possible d'utiliser un câble d'une longueur maximale de 50 m. D'autre part, il sera nécessaire d'utiliser un câble LAN standard.

Installation de la prise RJ12





Borne 3: Vert (A2)
Borne 4: Vert/blanc (B2)
Borne 5: Marron (12V)
Borne 6: Marron/blanc (GND)

Utilisez l'outil de sertissage RJ12



Connexion au bornier de raccordement à 7 bornes



Borne 1: Marron (12V)
Borne 2: Vert (A2)
Borne 3: Vert/blanc (B2)
Borne 4: Marron/blanc (GND)

Support mural

Le panneau HMI doit être installé au mûr grâce au support mural intégré.

Le panneau de commande doit être placé de manière visible afin de pouvoir accéder au paramétrage de la centrale et de lire d'éventuel message d'alarme.



Vous trouverez le support mural sur la face arrière du panneau.
Vous pouvez le retirer en desserrant le support en bas du panneau.

Le support se monte à l'aide de deux vis.

La prise RJ12 se branche dans le bas du panneau HMI et le câblage peut être acheminé le long du mur, dans le mur ou à travers la rainure marquée à l'arrière du panneau.

Connexion électrique accessoire

Sélection utilisateur 1


Le sélection utilisateur 1 est connectée via le connecteur à 8 broches monté sur le dessus de l'unité.

Les fonctions de la sélection utilisateur prévalent sur le fonctionnement normal de la centrale. Le signal d'entrée doit provenir d'un contact sec. Lorsqu'il est raccordé, la fonction est activée avec les réglages sélectionnés dans le panneau de commande sous Service / Sélection utilisateur.

Voici quelques exemples où les fonctions Sélection utilisateur peuvent être utilisées:

- | | |
|------------------|--|
| Hotte aspirante | Si vous faites le choix de connecter la hotte aspirante avec l'unité de ventilation, la hotte émet un contact sec au système de ventilation au moment de la mettre en marche. Alors, le système de ventilation augmente le volume d'air jusqu'au niveau paramétré, de sorte que suffisamment d'air est aspiré à travers la hotte aspirante. |
| Cheminée / poêle | Normalement, la ventilation est réglée avec une petite sous-pression dans le logement, de sorte qu'aucune humidité ne s'imprègne dans la structure du bâtiment. Ceci représente un inconvénient si vous allumez votre cheminée / poêle, car la fumée entrera alors dans la maison au lieu de sortir par la cheminée. Au moment d'allumer votre poêle ou cheminée, vous pouvez activer la fonction utilisateur avec un contact sec, garantissant une surpression dans la maison, afin que la fumée s'échappe de la cheminée, comme elle est censé le faire. |
| Mode prolongé | Si le système de ventilation est utilisé dans un bureau ou dans une école, lieux dans lesquelles la ventilation est réduite lorsqu'ils sont fermés, il peut être nécessaire d'augmenter la ventilation, par exemple, dans le cas d'une réunion le soir. Dans ce cas-ci, grâce à un interrupteur, vous pourrez augmenter la ventilation, par ex. pendant une durée d'une heure, avant que la centrale ne retourne dans son mode de fonctionnement, où la ventilation est réduite. |

Connexion via le connecteur à 8 broches:



Broche 4: GND
Broche 5: Sélection utilisateur 1

Smart Grid


L'utilisation de Smart Grid nécessite la connexion du modem Smart Grid à la centrale comme indiqué. Le signal Smart Grid est connecté à la carte électronique du Compact P2, qui contrôlera également AIR et GEO, s'ils sont connectés.

Smart Grid offre la possibilité de réduire la facture électrique en régulant la consommation d'énergie des pompes à chaleur en fonction des variations du prix de l'électricité au cours de la journée. Smart Grid reçoit un signal externe du fournisseur d'électricité, qui détermine dans quel mode de fonctionnement la centrale va fonctionner.

La connexion se fait par le biais du bornier de raccordement, situé sur la partie supérieure de la centrale. La connexion au bornier électrique s'effectue sur sa face arrière et les fils doivent être acheminés par l'un des passe-câbles. La connexion se fait directement sans résistance, car le câblage en dispose déjà.

Smart Grid se programme dans le logiciel de la centrale dans la rubrique Paramètres généraux. Voir les possibilités dans le manuel du logiciel.

Connexion au bornier de raccordement à 7 bornes



Smart Grid offre 4 modes de fonctionnement:


Paramètres de fonctionnement	État	Description
1. Coupure de la pompe à chaleur	A: Fermé B: Ouvert	L'alimentation électrique de la pompe à chaleur est interrompue en cas de forte demande sur le réseau électrique et donc de prix élevé.
2. Fonctionnement normal	A: Ouvert B: Ouvert	La pompe à chaleur produit de l'Eau Chaude Sanitaire selon la programmation effectuée.
3. Prix de l'électricité bas	A: Ouvert B: Fermé	Il est possible pendant ces périodes d'augmenter la production d'Eau Chaude Sanitaire lorsque le prix de l'électricité est bas.
4. Surcapacité d'électricité	A: Fermé B: Fermé	Situation de surcapacité d'électricité permettant de produire de l'Eau Chaude Sanitaire avec un prix d'électricité bas.

Batterie de pré chauffage électrique externe

Vous avez la possibilité d'acheter une batterie électrique anti-gel.

La batterie électrique de pré-chauffage est montée dans le conduit d'air soufflé en amont du système de ventilation avec la sonde de températures déjà en place.

Si l'on souhaite voir la température réelle de l'air extérieur sur le panneau de commande, la sonde de température T1 / T8 doit être dirigée vers le conduit avant la batterie de pré-chauffage.



Il est important que la sonde de températures soit placée à au moins 32 cm de la batterie de pré-chauffage afin d'obtenir un régulation adéquate.



La batterie de pré-chauffage est équipée d'un système de sécurité en trois temps contre la sur-chauffe.

1. Elle est dotée d'un thermostat de fonctionnement régulant la chaleur est assurant que la température de l'air soufflé n'aille pas en dessous des -1°C .
2. On y trouve un thermostat max., qui éteint la batterie de pré-chauffage si la température dépasse les 50°C . (Dans le cas d'une installation à la verticale avec un flux d'air vers le bas, la batterie de pré-chauffage s'éteindra lorsque la température atteindra les 70°C).
3. Il y a également un thermostat de sécurité, qui éteint la batterie de pré-chauffage si la température dépasse les 100°C . Par la suite, il sera nécessaire de réinitialiser manuellement.


Volume d'air minimum à Ø160: $110\text{m}^3/\text{h}$.




ATTENTION

La batterie de chauffe doit être isolée à l'aide d'un matériau isolant ignifuge, mais le couvercle du boîtier de connexion ne doit pas être isolé.

Schéma coté:




Positionnement:



Batterie de post chauffage électrique

Si vous souhaitez contrôler la température de l'air soufflé, il est nécessaire d'utiliser une batterie de post chauffage.


La batterie électrique de post-chauffage peut être achetée pour être montée dans le réseau d'air soufflé. Sonde et raccordement nécessaires à la connexion à la centrale de ventilation sont fournis.



A

Connexion via la prise à 8 bornes:

La batterie de post chauffage électrique doit être connectée à la borne 1, 4, 7 et 8.




Les fils sont acheminés le long du conduit et connectés à la centrale de ventilation dans la prise à 8 bornes installée sur le dessus de la centrale.




ATTENTION

La batterie de chauffe doit être isolée à l'aide d'un matériau isolant ignifuge, mais le couvercle du boîtier de connexion ne doit pas être isolé.

Schéma coté: 0125/0160/0200



Positionnements:




ATTENTION

Activez la batterie de post chauffage dans le logiciel dans la rubrique Service.

Installation d'une batterie de post chauffage en position supérieure ou latérale

Si vous souhaitez contrôler la température de l'air soufflé, il est nécessaire d'utiliser une batterie de chauffe.


La batterie électrique de post-chauffage peut être achetée pour être montée dans le réseau d'air soufflé. Sonde et raccordement nécessaires à la connexion à la centrale de ventilation sont fournis.



A

Connexion via la prise à 8 bornes:

La batterie de post chauffage électrique doit être connectée à la borne 1, 4, 7 et 8.



Les fils sont acheminés le long du conduit et connectés à la centrale de ventilation dans la prise à 8 bornes installée sur le dessus de la centrale.



ATTENTION


La batterie de chauffe doit être isolée à l'aide d'un matériau isolant ignifuge, mais le couvercle du boîtier de connexion ne doit pas être isolé.




ATTENTION

Lors de l'installation de la batterie de post chauffage, veillez à la retourner de manière à pouvoir ouvrir facilement le boîtier électrique.

Schéma coté:



Positionnements:




ATTENTION

Activez la batterie de post chauffage dans le logiciel dans la rubrique Service.


Installation de la carte d'extension sur la carte électronique CTS602

Grâce à une carte d'extension, le contrôleur possédera des fonctions supplémentaires. Il vous permet de connecter des accessoires supplémentaires, qui sont présentés dans les pages suivantes.



1. Pour accéder à carte électronique sur laquelle la carte d'extension doit être installée, il est nécessaire de procéder de la manière suivante:


- a: Déconnecter le câble du panneau HMI sur la porte avant afin que la porte avant puisse être retirée. Puis, retirez la face arrière.
- b: Retirez le clapet bypass du support et détachez le câblage du boîtier bypass.
- c: Dévissez le boîtier bypass et retirez-le.
- d: Retirez soigneusement l'échangeur à contre courant.




2. Retirez les deux vis de chaque côté du boîtier de commande.




3. Le boîtier électronique se glisse dans les rainures, s'incline vers le bas et peut être accroché au support.




4. Connectez un câble qui est installé sur la carte d'extension conformément au schéma électrique.




5. Installez les plus grandes fiches fournies dans les 3 trous situés sur la carte d'extension.




6. La carte d'extension doit être branchée à la prise CN9, et les fiches de la carte d'extension doivent être montées dans les trous prévus sur la carte électronique CTS602.




7. Installez la carte d'extension sur la carte électronique CTS602. Installez les autres câbles de la carte d'extension conformément au schéma électrique.




8. Connectez les fils blanc et bleu au fusible conformément au schéma électrique.



9. Faites passer le câblage devant le Gateway (Passerelle) avec les autres fils de la carte électronique et connectez-le au bornier de raccordement situé au-dessus du Compact.



10a. Connectez le câblage comme indiqué ici et dans le schéma électrique suivant. La plaque peut être desserrée et accessible par le haut du Compact, ce qui peut faciliter l'installation.



10b. Connectez le câblage comme indiqué ici et dans le schéma électrique suivant. La plaque peut être desserrée et accessible par le haut du Compact, ce qui peut faciliter l'installation.



ATTENTION

L'installation de la carte d'extension et de ses connexions électriques doit toujours être effectuée par un électricien agréé.


La carte d'extension est un accessoire à la carte électronique CTS602. Les composants externes ne sont pas fournis par Nilan.

Sélection utilisateur 2

La sélection utilisateur 2 et la sélection utilisateur 1 possèdent les mêmes options. De plus, il existe aussi une sortie relais qui peut contrôler par ex. un clapet ou tout ce dont vous avez besoin pour contrôler une fonction externe.

Le bornier de raccordement à 8 bornes et le domino électrique sont situés sur le dessus de la centrale. La connexion au domino électrique s'effectue sur la face arrière de la centrale. Les fils doivent être acheminés dans l'un des presse-étoupes.

Connexion via la prise à 8 bornes :





Borne 2: Sélection utilisateur 2

Borne 4: GND

Connexion au domino électrique à 6 bornes

La sortie relais qui peut contrôler par ex. un clapet ou tout ce dont vous avez besoin pour contrôler une fonction externe.



Borne 4: Sélection utilisateur 2 (sortie)

Borne 5: N (sortie)

EM box (option clapet)



Si vous souhaitez connecter une hotte aspirante à votre centrale de ventilation, vous pourriez faire l'expérience d'une hotte qui manque de puissance d'aspiration.

Grâce à l'installation d'une EM box, il est possible de réguler l'air vicié lorsque la hotte aspirante est en marche. En effet, moins d'air est extrait des autres pièces de la maison, comme la salle de bain ou la buanderie, afin qu'il y ait suffisamment d'air pour que la hotte aspirante puisse aspirer convenablement.

La EM-box est équipée d'un filtre métallique. Celui-ci nettoie de manière efficace l'air de la hotte aspirante des particules de graisse et protège ainsi la centrale.


Le système fonctionne de la manière suivante:

Au moment d'allumer la hotte aspirante, veuillez activer la sélection utilisateur 2. La centrale de ventilation passe en mode sur-ventilation et transmet un signal vers l'EM box. Celle-ci ferme alors son clapet motorisé et limite ainsi la reprise d'air vicié en provenance des autres pièces. Cependant, le clapet ne se referme pas complètement. De l'air vicié sera toujours présent, mais en quantité réduite.

Lors de l'équilibrage, les petits blocs d'arrêt sur le clapet doivent être réglés de manière à ce que la ventilation de base soit maintenue depuis les autres pièces.

Connectez l'EM-box à la prise à 8 bornes. Borne 2: Sélection utilisateur 2 et Borne 4: GND. Connectez la sortie relais au bornier de raccordement à 6 bornes. Borne 4: Sélection utilisateur 2 (Sortie) et Borne 5: N (Sortie) comme indiqué dans la sélection utilisateur 2.

Schéma coté:



DTBU (option clapet)



Si vous souhaitez connecter une hotte aspirante à votre centrale de ventilation, vous pourriez faire l'expérience d'une hotte qui manque de puissance d'aspiration.

L'EM-box peut résoudre ce problème. Cependant, s'il n'y a pas assez de place dans l'installation pour une EM-box, vous pouvez alors connecter un clapet motorisé dans le réseau aéraulique. Ce dernier a la même fonction, mais ne possède pas de filtre à particules intégré. Il est possible d'installer un boîtier filtrant optionnel avec filtre métallique pour montage simplifié en réseau aéraulique.

Le DTBU-clapet régule l'air vicié de manière à ce que moins d'air soit aspiré des autres pièces, par ex. la salle de bain ou la buanderie, afin qu'il y ait suffisamment d'air pour que la hotte aspirante puisse aspirer convenablement.

Le système fonctionne de la manière suivante:

Au moment d'allumer la hotte aspirante, veuillez activer la sélection utilisateur 2. La centrale de ventilation passe en mode sur-ventilation et transmet un signal vers le clapet qui se referme et limite ainsi la reprise d'air vicié en provenance des autres pièces. Cependant, le clapet ne se referme pas complètement. De l'air vicié sera toujours présent, mais en quantité réduite.

Lors de l'équilibrage, les petits blocs d'arrêt sur le clapet doivent être réglés de manière à ce que la ventilation de base soit maintenue depuis les autres pièces.

Connectez le DTBU-clapet à la prise à 8 bornes. Borne 2: Sélection utilisateur 2 et Borne 4: GND. Connectez la sortie relais au bornier de raccordement à 6 bornes. Borne 4: Sélection utilisateur 2 (Sortie) et Borne 5: N (Sortie) comme indiqué dans la sélection utilisateur 2.

Thermostat incendie / système d'automatisation incendie externe



Le système de ventilation peut être raccordé à un thermostat incendie externe, qui stoppe la centrale en cas de feu. La même entrée peut être utilisée pour le raccordement d'un système d'automatisation incendie externe.

Lorsque le signal d'entrée est interrompu, le contrôleur l'enregistre comme un incendie et s'arrête. Il ne peut redémarrer que lorsque le thermostat incendie est connecté ou lorsque le système d'automatisation incendie externe émet à nouveau un signal. Cela doit être fait manuellement via le panneau de commande.

Lorsque l'on connecte un système d'automatisation incendie, il est nécessaire que le système de ventilation redémarre de façon automatique. Il est possible de le paramétrer dans le panneau de commande. Nous vous conseillons de consulter le guide du logiciel pour plus d'informations.

La connexion se fait par le biais du domino électrique, qui se trouve sur le dessus de la centrale. La connexion au domino électrique s'effectue sur la face arrière de la centrale. Les fils doivent être acheminés dans l'un des presse-étoupes.

Connexion au domino électrique à 7 bornes





Alarme commune

Si la centrale, ainsi que le panneau de commande, sont placés dans un endroit qui n'a pas facilement accessible, il peut être difficile de voir l'alarme se mettre en route.

Une indication d'alarme externe sous la forme par ex. d'une ampoule électrique ou d'un signal acoustique, peut être connectée au système de ventilation. Ainsi, lorsqu'une alarme se déclenche, elle émet un signal. Cela pourrait être le cas par ex. lors d'un changement de filtre.

La connexion se fait par le biais du domino électrique, qui se trouve sur le dessus de la centrale. La connexion au domino électrique s'effectue sur la face arrière de la centrale. Les fils doivent être acheminés dans l'un des presse-étoupes.

Connexion au bornier de raccordement à 6 bornes



Borne 5: N
Borne 6: Alarme commune

Départ chauffage externe



La centrale peut contrôler un système de chauffage externe tel que des radiateurs électriques ou un système de chauffage par le sol. Cette fonction doit s'appliquer lorsque la centrale contribue au chauffage de la maison via une pompe à chaleur et / ou une batterie de post chauffage.

La température ambiante est surveillée par le contrôleur de la centrale, qui ne libère le système de chauffage externe seulement si elle ne peut pas chauffer la maison / le logement à la température ambiante souhaitée.

La connexion se fait par le biais du bornier de raccordement, situé sur le dessus de la centrale. La connexion au bornier de raccordement s'effectue sur la face arrière de la centrale. Les fils doivent être acheminés dans l'un des presse-étoupes.

Les réglages doivent être paramétrés dans le panneau de commande. Veuillez lire le manuel du logiciel pour consulter les réglages à paramétrer.

Connexion au bornier de raccordement à 6 bornes



Borne 3: Compensation départ chauffage externe

Borne 5: N

Installation plomberie

Évacuation des condensats

Information importante

Le Compact P2 est livré avec un tuyau d'évacuation des condensats renforcé de 20 mm doté d'un siphon intégré.



ATTENTION

L'évacuation des condensats doit être inclinée avec une pente régulière d'au moins 1 cm par m jusqu'à l'évacuation la plus proche.

De même, le trop-plein de la soupape de sécurité vers l'eau froide sanitaire doit être conduit vers une évacuation visible.



ATTENTION

Si la centrale est installée à l'extérieur de l'enveloppe thermique, il est important de sécuriser l'évacuation des condensats contre la prise en glace.

Il est de la responsabilité de l'installateur de s'assurer que la centrale est protégée contre le gel.

Après avoir installé le siphon, veuillez effectuer les tests suivants (la centrale doit être connectée au réseau de ventilation):

Remplissez le bac d'évacuation des condensats d'eau, fermez la porte et mettez la centrale en marche à la vitesse de ventilation maximale. Laissez la centrale en marche durant quelques minutes. Ouvrez la porte et vérifiez qu'il n'y a plus d'eau dans le bac d'évacuation des condensats.




Le tuyau d'évacuation des condensats est enroulé sur lui-même en forme de boucle, qui agit comme un piège à eau. Il est fixé avec des lanières qui ne doivent en aucun cas être coupées.

Ballon d'eau chaude

Vue d'ensemble des connexions

Page d'accueil Compact P2



Connexions:

1. Connexion des tuyaux de recirculation 3/4"
2. Sortie chaude 3/4"
3. Entrée froide 3/4"
4. Retour serpentin additionnel 3/4"
5. Départ serpentin additionnel 3/4"

Toutes les mesures indiquées sont en mm.

La spirale de supplémentation n'est seulement livrée qu'avec les modèles Compact P2 SOL.

Le serpentin additionnel est situé au fond et possède une taille externe de Ø22 mm et une longueur de 8 500 mm, ce qui correspond à 0,6 m².

Raccordements



ATTENTION

Tous les travaux doivent être effectués par du personnel qualifié et conformément aux lois et réglementations en vigueur.

Les ballon d'eau chaude de Nilan sont doublement émaillés, ce qui leur assure une longue durée de vie. Une isolation efficace en mousse protège contre les pertes de chaleur inutiles.

Toute les embouts de raccordement à l'eau sont à filetage 3/4 "et placés au fond du ballon.

Le ballon est équipé d'une anode sacrificielle, qui vous informe automatiquement et à distance - dans le panneau de commande - du besoin d'un changement d'anode.



AVERTISSEMENT

Il est important que l'anode sacrificielle soit remplacée lorsque l'automatique vous en informe. Si vous ne changez pas l'anode, la garantie du ballon d'eau chaude ne sera plus applicable.

Le ballon d'eau chaude est équipé d'une alimentation électrique qui est inactive à la sortie de l'usine. Celle-ci doit être activée via par le panneau de commande lorsque vous avez l'intention d'utiliser le ballon d'eau chaude.



ATTENTION

L'alimentation électrique ne doit pas être activée tant que le ballon n'est pas rempli d'eau.

Exigences relatives à la qualité de l'eau

Pour de garantir une longévité maximum, les ballons ECS Nilan sont en acier double émailage. Ils sont de plus protégés par une anode sacrificielle immergée.

Bien qu'elle doit faire l'objet d'une maintenance programmée; l'anode est équipé d'une surveillance électronique (via écran de contrôle de la centrale) afin d'alerter l'utilisateur de son usure.

Toutefois, les ballons d'ECS Nilan sont soumis à des contraintes de qualité d'approvisionnement en eau potable.

Celle-ci doit respecter les critères suivants:

- La conductivité doit être comprise entre 30 mS / m et 150 mS / m (millisiemens par m) à 25 ° C
- La teneur en chlorure doit être inférieure à 250 mg / L à 65 ° C

Si ces critères ne sont pas respectés, Nilan décline toute responsabilité sur une éventuelle corrosion de ces ballons ECS.

Recirculation eau chaude

Le bouclage ECS peut être établi en installant une clapet anti-retour et une pompe de circulation pour l'eau sanitaire sur les embouts de circulation du ballon.

En cas d'absence de raccordement à un bouclage ECS, veuillez laisser le bouchon de fermeture ?" en place.



ATTENTION

La circulation de l'eau chaude peut entraîner une perte importante de chaleur dans les conduits, réduisant de manière considérable l'efficacité de la pompe à chaleur. Pour éviter cela les tuyaux de recirculation et la boucle dans laquelle circule l'eau chaude doivent être isolés d'au moins 30 mm à l'aide de laine minérale.

Programmer une minuterie de sorte que la pompe de circulation ne fonctionne pas constamment est une bonne idée.

Serpentin additionnel

Toutes les centrales commandées en tant que modèle SOL possèdent un serpentin additionnel intégré. Voir la vue d'ensemble de connexion.

Le serpentin additionnel est destiné aux systèmes de chauffage solaire, mais peut également être connecté à d'autres sources énergétiques, notamment une pompe à chaleur.



ATTENTION

Si un panneau solaire (ou une autre source énergétique) est connecté au serpentin additionnel, il est recommandé d'installer une protection thermique sur la sortie chaude.

Eau déminéralisée

Si l'on souhaite adoucir de l'eau salée raccordée avec un ballon d'eau chaude Nilan, les conditions suivantes doivent être respectées :

- La conductivité doit être comprise entre 30 mS/m et 150 mS/m (millisiemens par m)
- La teneur en chlorure doit être inférieure à 250 mg/L

Si les critères ci-dessus ne sont pas respectés et dépassent les valeurs indiquées, le courant d'anode sera trop élevé et entraînera la panne de cette dernière. En effet, la corrosion apparaîtra dans le ballon, donnant à l'eau une odeur désagréable.



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas d'eau déminéralisée (double échange d'ions), car la corrosion apparaîtra dans le ballon après peu de temps. L'eau déminéralisée est également appelée eau totalement dessalée et eau désionisée.

Raccords de plomberie accessoires

Groupe de disjoncteur



AVERTISSEMENT

Une armature de sécurité doit être installée sur le ballon d'eau chaude sanitaire.


Lorsque l'eau est chauffée jusqu'à 60 °C, elle se dilate de 2 %. Un ballon pourrait exploser si la soupape de sécurité ne libérait pas la quantité d'eau excédentaire. C'est pourquoi la soupape de sécurité doit permettre un égouttement pendant le chauffage.

Installation:

a. Le circulateur double doit être monté sur le conduit d'eau froide du chauffe-eau de façon à ce que les flèches pointent vers le chauffe-eau (sens de circulation). Le joint d'étanchéité du chauffe-eau se fait à l'aide d'un joint filetage.

b. Le joint d'étanchéité entre le circulateur double et l'appareil s'effectue à l'aide d'un joint fibre.

c. Mettre le joint caoutchouc ercle O en place sur l'appareil pour assurer l'étanchéité entre la vanne de sécurité et l'appareil, afin de verrouiller la vanne.



La sortie du conduit de trop-plein doit être visible et l'eau doit pouvoir s'écouler librement et sans danger à l'aide d'un drainage



ATTENTION

L'eau se dilate lorsqu'elle est chauffée, c'est pourquoi la soupape de sécurité permettra un égouttement d'eau.



ATTENTION

L'installateur a la responsabilité de fournir à l'utilisateur toutes les instructions nécessaires concernant l'emplacement de la soupape de sécurité, sa fonction et le fait qu'elle doit régulièrement, au moins deux fois par an, être testée pour éviter la formation de salissages.

Groupe de sécurité avec limiteur de température

Dans le contrôleur, la limite de température pour l'eau chaude sanitaire est de série de 65 °C. Cette configuration permet aux utilisateurs d'éviter de se brûler lorsqu'ils allument l'eau chaude.


Lorsque la centrale est en mode refroidissement, l'énergie est évacuée dans l'eau chaude sanitaire au lieu de la laisser s'échapper. Cela signifie également que si la température de l'eau chaude dépasse les 65 °C, la centrale arrête de refroidir l'air soufflé. Si le besoin en terme de refroidissement est plus important, la limite de température peut être augmentée jusqu'à 80 °C, mais une protection thermique doit alors être installée sous le ballon d'eau chaude pour éviter aux utilisateurs de se brûler lorsqu'ils allument l'eau chaude.

La protection thermique mélange de l'eau chaude avec de l'eau froide afin de baisser la température de l'eau et d'éviter les brûlures. Cela permet de prolonger la période de refroidissement du Compact.



AVERTISSEMENT

Si un panneau solaire est connecté au ballon d'eau chaude, une protection thermique devra alors être installée.



1. Eau chaude du ballon d'eau chaude
2. Eau froide du ballon d'eau chaude
3. Robinet d'arrêt eau froide
4. Soupape de décompression
5. Le trop plein de la soupape de sécurité doit être visiblement acheminé vers l'évacuation
6. Alimentation en eau froide
7. Eau chaude sanitaire pour le logement
8. Vanne de mélange pour l'eau chaude sanitaire pour le logement (peut être paramétrée de 35 à 60°C)

Installation de ventilation

Réseau de ventilation

Législation



ATTENTION

Toutes opérations doivent être exécutées par des professionnels et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Gaines

Il existe deux types de réseaux pour renouveler l'air d'un logement.

Gaines galvanisées

Les gaines galvanisées sont des conduits métalliques que l'on peut découper au moyen d'une scie à onglet, qui peuvent être vissées grâce à des coudes ou des manchons (voir schéma). De manière générale, les conduits sont posés entre les solives et sont fixées à l'aide de vis ou de colliers. Évitez les coudes inutiles sur la gaine.

Afin d'éviter l'effet de "téléphonie", c'est-à-dire la propagation sonore d'une pièce à l'autre, un silencieux doit être installé dans chaque pièce.

Le réseau de ventilation doit être isolé afin d'éviter les pertes de chaleur et la condensation. Ceci peut parfois être évité si le réseau de ventilation est acheminé dans l'isolation ou dans l'enveloppe thermique du bâtiment.

Gaines NilAIR

Les gaines NilAIR est un système flexible, facile à installer. Les gaines peuvent être découpées à l'aide d'un simple cutter. Pour les poser, il suffit de suivre les indications du schéma. Ni embout, ni tés ne sont nécessaires au montage. Un boîtier de distribution est installé à la sortie de la centrale. De là, des gaines de distribution acheminent ou reprennent l'air de chaque pièce.

Avec les gaines NilAIR, l'effet de téléphonie est complètement atténué. L'installation de silencieux dans chaque pièce n'est alors pas nécessaire.

Si les gaines sont acheminées en dehors de l'enveloppe thermique, celles-ci doivent être isolées afin d'éviter tout risque de perte de chaleur ou de condensation. Les gaines NilAIR sont plus faciles à utiliser que les gaines galvanisées, car elles sont plus faciles à poser dans l'isolation de votre bâtiment.

Les gaines NilAIR sont plus flexibles que les gaines spiralées. Ainsi, elles pourront être acheminées à des endroits dans lesquels les gaines galvanisées ne pourront pas passer.



ATTENTION

Si la fonction rafraîchissement de la centrale est activée, il est recommandé d'isoler les conduits d'air soufflé et les boîtiers de distribution NilAIR contre la condensation.

Centrale de ventilation

Nilan recommande d'installer un raccord flexible entre la centrale et le réseau aéraulique.

Ceci pour empêcher la propagation des vibrations de la centrale au réseau aéraulique, mais aussi pour faciliter l'accès au réseau de distribution.

Nilan propose des raccords flexibles insonorisants qui, en plus d'établir un raccord flexible entre la centrale et le réseau aéraulique, atténuent également le bruit émis par la centrale pour qu'il ne se propage pas vers le réseau aéraulique.

Les raccords flexibles insonorisants sont isolés contre la condensation. Cependant, il peut s'avérer nécessaire de renforcer leur isolation afin de respecter les exigences locales en matière d'isolation de conduits.

Air vicié

Les bouches d'extraction sont placées dans les pièces humides et placées stratégiquement, là où elles peuvent le mieux extraire le plus d'humidité.

Voici quelques exemples de pièces humides:

- Salle de bain
- Toilettes
- Cuisine
- Buanderie

Soufflage

Montez les bouches d'insufflation de manière stratégique dans la salle de séjour, afin d'éviter un maximum de gênes. Par exemple, il n'est pas conseillé de monter les bouches au-dessus des lieux convenus pour s'asseoir, car l'air soufflé risque d'être ressenti comme un courant d'air.

Ce genre de lieux peut être:

- Salon
- Cuisine ouverte sur le salon
- Chambre
- Bureau

Évent de toiture

Les entrées et rejets d'air doivent être situées et conçues de manière à limiter les fluctuations de pression dans la centrale de ventilation dues aux vents, empêchant l'entrée d'oiseaux et autres animaux, et gardant ainsi l'entrée et le réseau aéraulique raccordé exempts de résidus de plantes et de corps étrangers.

L'entrée d'air doit être située de manière à minimiser le risque de mélange avec l'air rejeté, tout en tenant compte de la direction du vent la plus fréquente.

L'entrée d'air doit être placée à au moins 50 m au-dessus de la surface du toit, néanmoins à au moins 1 m au-dessus des toits plats noirs sous la prise d'air pour garantir qu'aucun air chaud ne s'introduise dans le bâtiment durant l'été. L'entrée d'air doit être située sur le côté nord ou est des toits qui sont en pente.

Un silencieux doit également être installé entre la centrale et les événements de toiture pour éviter les nuisances sonores gênantes pour l'entourage.

Exemples d'installation



Équilibrage

Information importante



ATTENTION

Pour que le système de ventilation fonctionne de manière optimale, il est important qu'il soit correctement équilibré. Nous recommandons que le réglage soit fait par des professionnels.

Il est important de mesurer l'air soufflé total et l'air extrait total. Le système doit avoir un minimum de vide, c.-à-d. qu'il doit y avoir plus d'air rejeté qu'aspiré pour empêcher l'humidité de s'installer dans la structure de la maison.

Diagnostic

Mode de secours

Mode de secours ECS

En cas de panne du contrôleur ou des composants du Compact P2, la centrale restera inactive et ne pourra par conséquent pas produire d'eau chaude sanitaire.

Si l'installateur n'a pas le temps de venir immédiatement ou si l'erreur s'est produite en dehors des heures d'ouverture durant lesquelles l'installateur ne peut pas être contacté, il est possible d'avoir de l'eau chaude en paramétrant la centrale en mode de secours.



Le bouton Mode de secours est situé derrière la grande porte.

Le mode de secours comporte trois paramètres:

I - Auto:

L'alimentation électrique est contrôlée par le contrôleur de la centrale (paramètre par défaut)

0 - À l'arrêt:

L'alimentation électrique est coupée et ne peut pas être activée via le contrôleur de la centrale

II - Manuellement:

L'alimentation électrique est activée et ne peut pas être désactivée via le contrôleur de la centrale
(ne doit être allumé que lorsqu'il y a de l'eau dans le ballon)



AVERTISSEMENT

Lors du mode de secours manuel, la température de l'eau peut atteindre 75°C, ce qui peut causer des échaudages si vous n'êtes pas prudent lors de l'ouverture de l'eau chaude.

Eau chaude sanitaire

Erreurs et solutions concernant l'eau chaude sanitaire

Problème	Cause possible	Solution
La centrale ne produit pas assez d'eau chaude.	Les filtres peuvent être obstrués de sorte que trop peu d'air ne passe à travers la centrale. Cela peut arriver si les filtres ne sont pas changés assez fréquemment. Cela peut se produire si la centrale s'est trouvée sur un site de travaux de construction. Il en résulterait l'obstruction des filtres par poussière et saleté.	Veuillez changer les filtres et paramétrer des intervalles plus courts entre chaque changement de filtre.

France:

Nilan France
2 Rue des Arrosants
Parc Activités de Napollon
13400 Aubagne
Tel: 04 84 83 05 63
info@nilan.fr
www.nilan.fr

Belgium:

Nilan Belgium
Lerenveld 22
2547 Lint
Tel: +32 3 298 32 53
info@nilanbelgium.be
www.nilanbelgium.be

Schweiz:

Nilan Schweiz AG
Schützenstrasse 33
CH-8902 Urdorf
Tel: +41 44 736 50 00
info@nilan.ch
www.nilan.ch



Nilan A/S
Nilanvej 2
8722 Hedensted
Danmark
Tlf. +45 76 75 25 00
nilan@nilan.dk
www.nilan.dk

Nilan A/S décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de défaut sur les supports d'information imprimés, ou pour toute perte ou dommage occasionné par les supports publiés, que ce soit en raison d'une erreur, d'une imprécision, ou autre. Nilan A/S se réserve le droit, sans préavis, de modifier ses produits et guides d'utilisation. Toutes les marques mentionnées sont la propriété de Nilan A/S, tous droits réservés.